

Ov-7, 17.10.6.2012

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

adres: ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok

tel. 85 742-53-78; fax: 85 742-21-04

PROTOKÓŁ KONTROLI WIOS BL NR 163/2012

Sygnatura protokołu	WI.7023.97.1.2012.KK
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	- art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zmianami) - art.79 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 z późn. zmianami)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Gmina Jasionówka
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	oczyszczalnia ścieków w Gminie Jasionówka
Adres kontrolowanej działalności	Urząd Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Jacek Kochański – Wójt
NIP zakładu	546-00-01-481
Regon zakładu	000534144
PKD/EKD	-
Kod NACE	-
Rejestracja	-
Telefon/ fax.	tel. (085) 72 780 30
Adres strony internetowej: e-mail:	-
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-
Przedstawiciel zakładu- wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – w pozostałych przypadkach)	-
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Józef Młodzianowski - Inspektor
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	
Nazwa	-
Adres do korespondencji	-
NIP	-

Regon	-
Rejestracja	-
Telefon/ fax.	-
Informacja o kontroli	
Data kontroli	Data rozpoczęcia kontroli 06.06.2012 r.
	Data zakończenia kontroli 20.06.2012 r.
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	2011 - 2012
Cel kontroli	5

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Kamil Karny
	Nr upoważnienia 26/08
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Michał Konopko
	Nr upoważnienia 09/09
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	-

1. Ustalenia kontroli

▪ Stan formalnoprawny:

- Stan formalnoprawny w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Jasionówka uregulowany jest decyzją Starosty Monieckiego znak AU.6223-17/02 z dn. 30.07.2002 r. udzielającą Gminie Jasionówka pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych z terenu oczyszczalni ścieków w Jasionówce, decyzja ważna jest do dn. 30.07.2012 r.

▪ urządzenia oczyszczające ścieki

- punkt zlewny ścieków dowożonych,
- przepompownia ścieków,
- piaskownik poziomy,
- reaktor wielofunkcyjny typu HYDROCENTRUM,

- poletko ociekowe
- pompownia osadu nadmiernego
- stacja dmuchaw
- budynek wielofunkcyjny

Ścieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane są do rowu melioracyjnego, a następnie do rzeki Brzozówki.

W dniu kontroli urządzenia oczyszczające ścieki pracowały sprawnie.

- Ilość odprowadzanych ścieków po oczyszczaniu nie będzie przekraczać:

- $Q_{dśr} = 160 \text{ m}^3/\text{d}$

Ilość odprowadzanych ścieków nie przekracza wartości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

- stężenie zanieczyszczeń w odprowadzonych ściekach nie będzie przekraczać:

- $BZT_5 = 30 \text{ mg/d}$

- $ChZT_{Cr} = 150 \text{ mg O}_2/\text{l}$

- zawiesiny ogólne – 50 mg/l

- analiza badań automonitoringowych ścieków

Tabela zbiorcza badań automonitoringowych ścieków

Okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego	Ilość wymaganych badań ścieków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym	Numer raportu i data wykonania pomiaru	Uwagi
30.07.2011 r. - 29.07.2012 r.	1	Raport z badań Laboratorium Hamilton Poland Sp. z o.o., raport nr 35287/12/SOK, data poboru próbki 23-24.04.2012 r.	Brak przekroczeń

- **Ilość odprowadzonych ścieków w roku 2011:**

- I półrocze 2011 – 10 029 m³

- II półrocze 2011 – 8 432 m³

- **opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska** – naliczane terminowo, wnoszone regularnie na konto Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego

▪ **ewidencja osadów ściekowych:**

- ewidencja osadów ściekowych jest prowadzona, sprawozdania z ilości wytworzonych osadów przekazywane są terminowo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Naruszenia i nieprawidłowości			
<i>L.p.</i>	-----	<i>Dowód</i> <i>(dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)</i>	<i>Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par, ust., pkt) lub innego dokumentu (zgłoszenie, informacje, itp.)</i>

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego).

<i>Lp.</i>	-----	<i>Artykuł z przepisu</i>	<i>Osoba, która popełniła wykroczenie</i>	<i>Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)</i>
------------	-------	---------------------------	---	--

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Tabela czynności kontrolnych

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół zawiera/ nie zawiera informacji zastrzeżonych

5.1. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu wnosi/ nie wnosi do ustaleń protokołu, (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowane/nych zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki, ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, inspektor czyni w tym miejscu odpowiednią adnotację

.....
.....
.....
.....
.....

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: nr ...

20.06.2012 r. Białystok
.....
Data i miejsce podpisania protokołu

WÓJT

Jacek Kochański
.....

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki kontrolowanej

URZĄD GMINY JASIONÓWKA
19-122 Jasionówka, ul. Rynek 19

INSPEKTOR
Ochrony Środowiska
mgr inż. Kamil Karny
.....

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Tabela czynności kontrolnych

Lp	Tematyczny zakres czynności kontrolnych – kontrole przedsięwzięć w zakresie oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska	Sprawdzono/dokonano	
		tak	data
1.	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	tak	06.06.2012
2.	Ocena realizacji obowiązków w zakresie sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	tak	06.06.2012
3.	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie wytwarzania odpadów	tak	06.06.2012