

Or. T. 17.10.9.2012

Jasionówka, dnia 17.08.2012r.

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1, 4 i 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2009r. nr 12, poz. 68 z późn. zm./ oraz §12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną /Dz. U. Nr 225, poz. 1934/

kpt. mgr inż. Paweł Woźniewski
Starszy Specjalista w KP PSP w Mońkach
legitymacja służbowa 4/2012

legitymujący się upoważnieniem nr PZ.5580.21.2012.PW z dnia 20.07.2012r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach przeprowadził w dniu 17.08.2012r. czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy w Jasionówce, ul. Rynek 19.

Czynności przeprowadzono w obecności:

1. Pani Ewy Czyszczak, Referent Urzędu Gminy w Jasionówce

Zakres czynności :

- 1/ kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych*,
- 2/ oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, *
- 3/ rozpoznawania zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych, *
- 4/ rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. *

* niepotrzebne skreślić

Wykaz badanych obiektów :

1. Budynek Administracyjno – Biurowy w Jasionówce, ul. Rynek 19

W toku działań kontrolno - rozpoznawczych ustalono co następuje:

I. Operacyjne zabezpieczenie obiektu.

Właściciel: Urząd Gminy w Jasionówce, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka
Wójt: Jacek Kochański

1. Dojazdy pożarowe.

Dogodny dojazd dla jednostek straży pożarnej utwardzoną drogą asfaltową do budynku.

2. Zaopatrzenie wodne.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi miejska sieć hydrantowa.

3. Łączność telefoniczna.

Nr tel. 085 727 80 30 – sekretariat

II. Stan zabezpieczenia przeciwpożarowego.

1. Kategoria zagrożenia ludzi.

Budynek urzędu (parter, pierwsze piętro) kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi Zl III, natomiast drugie piętro zakwalifikowane do ZL IV

2. Warunki budowlane. (wg opisu książki obiektu budowlanego)

Obiekt oddany do użytku w 1980r. Budynek murowany, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą. Budynek docieplony styropianem o grubości 140mm.

3. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Obiekt urzędu stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni mniejszej od dopuszczalnej. Dane techniczne budynku Urzędu Gminy: powierzchnia użytkowa – 1105,50m², powierzchnia zabudowy – 457,00m², kubatura – 5225,00m³, wysokość budynku ok. 12m.

4. Warunki ewakuacyjne.

Budynek jest użytkowany:

- podpiwniczenie – piwnice prywatne
- parter – GOK (dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzą bezpośrednio na przestrzeń otwartą), Biblioteka (1 wyjście ewakuacyjne prowadzi bezpośrednio na przestrzeń otwartą), pomieszczenia OSP Jasionówka (dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzą bezpośrednio na przestrzeń otwartą)
- pierwsze piętro – pomieszczenia Urzędu Gminy
- drugie piętro – mieszkania prywatne
- poddasze – pomieszczenia prywatne

Kierunek otwierania drzwi zgodny z kierunkiem ewakuacji tj. na zewnątrz budynku. W budynku Urzędu Gminy znajduje się jedna pionowa droga komunikacji ogólnej. Długość dojsć ewakuacyjnych jest zachowana.

4.1. Oświetlenie awaryjne.

Nie występuje.

4.2. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Oznakowano drogi i wyjścia ewakuacyjne, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa.

5. Instalacja użytkowa.

a) instalacja elektryczna

Przedstawiono protokół badań bez uwag (instalacja sprawna) z 30.11.2017r. Protokół podpisał mgr inż. Jarosław Świsłocki upr. Nr Bł-218/94, E-74/03, D-73/03 (Zakład Wykonawstwa Instalacji i Pomiarów Elektrycznych w Mońkach, Al. Woj. Pol. 44/15). Termin kolejnych badań instalacji 30.11.2012r.

b) instalacja wentylacyjna

Przedstawiono protokół badań nr 21/12 bez uwag (instalacja sprawna) z 05.01.2012r. Protokół podpisał p. Jerzy Gołębiwski (Mistrz Kominiarski) zam. 15-584 Białystok, ul. Krokusowa 39.

c) instalacja odgromowa

Przedstawiono protokół badań bez uwag (instalacja sprawna) z 30.11.2017r. Protokół podpisał mgr inż. Jarosław Świsłocki upr. Nr Bł-218/94, E-74/03, D-73/03 (Zakład Wykonawstwa Instalacji i Pomiarów Elektrycznych w Mońkach, Al. Woj. Pol. 44/15). Termin kolejnych badań instalacji 30.11.2012r.

6. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Gaśnice masą środka gaśniczego pokrywają powierzchnie chronione. Sprzęt umieszczony w miejscach łatwo dostępnych tzn. przy wejściach, przy przejściach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń. Dogodny i nie przekraczający odległości dostęp do sprzętu. Miejsca lokalizacji gaśnic oznakowane znakami zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa. Termin legalizacji gaśnic ważny do grudnia 2012r. Legalizacje przeprowadził Krzysztof Pochodowicz (Kompleksowe Usługi w Zakresie Ochrony P. Poż. ul. Białostocka 4, 19-100 Mońki)

7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Nie przedstawiono aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Instrukcja nie posiada punktów zawartych w § 6. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

8. Wyposażenie w instrukcje na wypadek pożaru i wykaz telefonów alarmowych.

W widocznych miejscach wywieszono instrukcje na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

9. Główny wyłącznik prądu.

Główny wyłącznik prądu znajduje się na parterze przy drzwiach wyjściowych usytuowanych z prawej strony budynku . Miejsce lokalizacji oznakowane znakiem zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Doręczenie niniejszego protokołu stanowi jednocześnie zaświadczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu spowodowania usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie czynności kontrolno - rozpoznawczych w kontrolowanej jednostce.*

*skreśla się w przypadku gdy postępowanie administracyjne nie będzie prowadzone

WÓJT

Jacek Nochański

.....
podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego

STARSZY SPECJALISTA


kpl. mgr inż. Paweł Woźniewski

.....
podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego

0-1.1710.9.2012

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Mońkach

PZ.5580.21.2012.PW



Mońki, dnia 27 08.2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 26, ust.1, pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (J.t. Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole czynności kontrolno – rozpoznawczych w dniu 17.08.2012r. przeprowadzonych przez:

kpt. mgr inż. Pawła Woźniewskiego
Starszy Specjalista w KP PSP w Mońkach
legitymacja służbowa 4/2012

(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

w Urzędzie Gminy w Jasionówce, ul. Rynek 19

(wymienić nazwę i adres obiektu)

nakazuje się Panu Wójtowi

(wymienić osobę prawną lub fizyczną)

wykonanie niżej wymienionych obowiązków:

Lp.	Obowiązki i podstawa prawna	Termin wykonania
1	2	3
1.	Przeprowadzić aktualizację Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Podstawa prawna: § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719).	25.10.2012r.

U Z A S A D N I E N I E

1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Ponadto zaktualizowanie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” i zapoznanie pracowników z nią przyczyni się do sprawnego działania w chwili powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, co w konsekwencji pomniejszy ewentualne straty i usprawni ewakuację ludzi i mienia.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku ul. Warszawska 3 za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach ul. Mickiewicza 18 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Maciej Bolek

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

Otrzymują:

1. Pan Jacek Kochański
Urząd Gminy w Jasionówce
ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka,
2. a/a

Or-I. 1710.9. 2012



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mońkach, woj. podlaskie

Mońki, dnia 22 października 2012r.

WPLYNĘŁ PZ.5580.21.2012.PW
URZĄD GMINY JAŚIONÓWKA

23 -10- 2012

Ilość zał. podpis
Nr sprawy 4297/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /J.t.: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ po rozpatrzeniu wniosku Znak: Or-I.1710.9.2012 z dnia 18.10.2012r. **Pana Jacka Kochańskiego, Wójt Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka** w sprawie zmiany terminu wykonania pkt. 1 Decyzji nr PZ.5580.21.2012.PW z dnia 27.08.2012r. wydanej przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach w sprawie przeprowadzenia aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy w Jasionówce ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka.

postanawia się

uchylić pkt 1 decyzji w części dotyczącej terminu jej wykonania

i orzeka się :

pkt 1 – ustala się nowy terminy realizacji na dzień 25.04.2013r.

Mając na uwadze okoliczność, iż przedmiotowa decyzja uwzględnia w całości żądanie strony, stosownie do art. 107 § 4 KPA odstępuje się od jej uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku ul. Warszawska 3 za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach ul. Mickiewicza 18 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. **Wacisj Bolek**

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)