

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

WPLYNĘŁO	
URZĄD GMINY I JASIONÓWKA	
28-07-2017	
Ilość zał.	protokół
Nr sprawy	PZ.5580.7.2017.PW

Na podstawie art. 23 ust. 1, 4 i 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej /J.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1204./ oraz §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną /Dz. U. Nr 225, poz. 1934/.

asp. Jacek Paweł Osicki,
Starszy Inspektor w KP PSP w Mońkach
legitymacja służbowa nr 8/17

legitymujący się upoważnieniem nr PZ.5580.7.2017.PW z dnia 18 lipca 2017r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach przeprowadził w dniu 28 lipca 2017r r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Czynności przeprowadzono w obecności:

Pana Wójta Leszka Zawadzkiego

Zakres czynności :

- ~~1/ kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych*,~~
- ~~2/ oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,*~~
- ~~3/ rozpoznawania zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych,*~~
- ~~4/ rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.*~~
- 5/ kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji nr **PZ.5580.7.2017.PW** z dnia 25 kwietnia 2017r.

Wykaz badanych obiektów :

Budynek administracyjno-biurowy w Jasionówce, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono co następuje:

Ad.1. Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, że zostało przeprowadzone badanie stanu technicznego i sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Przedstawiono protokół z dnia 20.06.2017r. badania poprawności działania wyłącznika głównego prądu przeprowadzonego przez Pana Jarosława Świsłockiego Nr D/118/68/2013, Nr E/118/67/2013.

Ad.2. Oznakowano miejsce lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu znajdującego się przy wejściu do kotłowni oraz naniesiono go w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego na plan graficzny UG Jasionówka (rzut piwnicy).

Ad.3. Dnia 12.07.2017r. Pan Jerzy Kędzierewicz Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej przeprowadził aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

W związku z powyższymi punktami decyzji uważa się za wykonane.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

~~Doręczenie niniejszego protokołu stanowi jednocześnie zaświadczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu spowodowania usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych w kontrolowanej jednostce.*~~

* - skreśla się w przypadku, gdy postępowanie administracyjne nie będzie prowadzone


.....
Leszek Zawadzki

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY INSPEKTOR


.....
mgr Jacek Paweł Oalczy

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)