

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 131 /2018

przeprowadzonego w dniu 07.06.2018
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Augustowie
(nazwa organu wykonującego kontrolę)

Działając na podstawie art. 335 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 334 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 552 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) przeprowadzono kontrolę gospodarowania wodami.

Podmiot korzystający z usług wodnych:	Urząd Gminy Jasionówka (pełna nazwa zakładu) 19-122 Jasionówka , ul. Rynek 19 (adres) REGON 050659332 (lub nr dowodu osobistego w przypadku osoby prywatnej)
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej	Andrzej Kloza,
Obiekt (zakład/urządzenie wodne):	1) Studnia Głębinowa 2) Wylot Kanalizacyjny
Lokalizacja korzystania z wód:	Słomianka, Gmina: Jasionówka, Powiat: Moniecki, RZGW: Białystok Jasionówka, Gmina: Jasionówka, Powiat: Moniecki, RZGW: Białystok Krasne Folwarczne, Gmina: Jasionówka, Powiat: Moniecki, RZGW: Białystok
Zakres kontroli	Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie: 1) poboru wód 2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Cel kontroli	Ustalenie: 1) ilości pobieranych wód 2) ilość wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi
Kontrolujący	1) Paweł Halicki (upoważnienie Nr 131/2018 z dnia 07.06.2018 r.)
Uczestniczący w kontroli	1) Dominik Łapiński

Halicki Łapiński

Dokument uprawniający do korzystania z wód (pozwolenie wodnoprawne):

- 1) **Decyzja z dnia 26-07-2012 r. znak: ASI.6341.25.2012** wydana przez Starostę Monieckiego.
- 2) **Decyzja z dnia 26-07-2012 r. znak: ASI.6341.26.2012** wydana przez Starostę Monieckiego.
- 3) **Decyzja z dnia 26-07-2012 r. znak: ASI.6341.27.2012** wydana przez Starostę Monieckiego.

- Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej za I kwartał 2018 roku :

Ad1) Woda podziemna:

Łączna ilość : **3463 m3**

Cel poboru:

- 1) Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przy poborze w ilości średniorocznej nieprzekraczającej 0,25 m³/s
 - Ilość pobranej wody podlegającej kontroli w kwartale: **3463 m3**.
 - Współczynnik różnicujący: 1,25

Ad2) Woda podziemna:

Łączna ilość : **23823 m3**

Cel poboru:

- 1) Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przy poborze w ilości średniorocznej nieprzekraczającej 0,25 m³/s
 - Ilość pobranej wody podlegającej kontroli w kwartale: **23823 m3**.
 - Współczynnik różnicujący: 1,25

- Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości wprowadzanych ścieków za I kwartał 2018 roku :

Ad1) Łączna ilość wprowadzanych ścieków: 15 m3 kod: c

Wskaźniki jakości:

Zawiesina ogólna;

Zawartość: 2 mg/dm³

Ilość substancji: 0,03 kg

Ad2) Łączna ilość wprowadzanych ścieków: 80 m3 kod: c

Wskaźniki jakości:

Zawiesina ogólna;

Zawartość: 2 mg/dm³

Ilość substancji: 0,16 kg

Skolich

Lapinska

Ad3) Łączna ilość wprowadzanych ścieków: 2927 m3 kod: a

Wskaźniki jakości:

BZT5;

Zawartość: 3 mg/dm³

Ilość substancji: 8,78 kg

Współczynnik różnicujący: 0,3

ChZTer;

Zawartość: 83 mg/dm³

Ilość substancji: 242,94 kg

Współczynnik różnicujący: 0,4

Zawiesina ogólna;

Zawartość: 11 mg/dm³

Ilość substancji: 32,2 kg

Uwagi:

.....
Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy osób biorących udział w czynności urzędowej

Przedstawiciele jednostki kontrolowanej :

Z up. WÓJTA
Andrzej Kłosa
SEKRETARZ GMINY

Kontrolujący : *Pamela Kobiłki*

Uczestniczący w kontroli: *Dominik Lipiński*

Potwierdzam odbiór protokołu odczytu wskazań przyrządów pomiarowych :

Z up. WÓJTA
Andrzej Kłosa
SEKRETARZ GMINY
(podpis - data)