

Or.271.7.2020

Zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postępowania na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104011B ul. Kościelna w Jasionówce”.

W dniu 18.06.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania jednego z potencjalnych Wykonawców:

1) *„ brak mapy sytuacyjnej, proszę o zamieszczenie i zaznaczenie zakresu prac; ”*

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada opracowanej mapy sytuacyjnej, zakres prac zawarto w przedmiarach.

2) *„proszę o wskazanie na planie sytuacyjnym, gdzie jest zlokalizowany przekrój A-A. ”*

Wyjaśnienie Zamawiającego:

J.w. Zamawiający nie posiada opracowanej mapy sytuacyjnej, zaś przekrój powierzchni parkingu A-A dotyczy działki 142/10, natomiast przekrój normalny nawierzchni dotyczy działki 142/9 w części pasa jezdni.

3) *„proszę o podanie jakie warstwy podbudowy należy przyjąć przy odbudowie nawierzchni z kamienia narzutowego po robotach kanalizacyjnych ? ”*

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Przy odbudowie rynsztoku podbudowa wykonana będzie jako zasyp i zagęszczenie gruntu rodzimego.

Zamawiający jednocześnie przypomina, o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej.

WÓJT GMINY

Leszek Zawadzki