

[illegible]

LED 55W

LED 40W

Oprawa LED 40W IP65; IK10; 5200lm; Ra>80 5700K

Plafon sufitowy IP54, LED SMD; 24W; 4000K; Ra>80; 1700lm

Znak podświetlany „Wyjście” IP65

Oprawa z modułem oświetlenia awaryjnego 1h CNBOP

Łącznik oświetleniowy 10A IP44 jednoklawiszowy

Łącznik oświetleniowy 10A IP44 dwuklawiszowy

Łącznik oświetleniowy 10A IP44 schodowy

Gniazdo podwójne 230V IP44 16A

Gniazdo 400V 3f 16A + 230V IP44 16A



Sonda czujnika zmierzchowego

## Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Numer obvodu elektrycznego, litera ozn.

powiązanie łącznika z oprawą

Szafka samoczynnego załączenia rezerwy

## Rozdzielnia elektryczna

Szafa sterująca SUW

## Puszka przyłączeniowa ogrzewacza

przepływowego IP55

Objekt	Rozbudowa z przebudowa stacji uzdatniania wody w Somiance				
Adres	Działka nr 181 R Ogęgi 200802, 2 0018 Somiance, gm. Jasiorowka				
Investor	Gmina Jasiorówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasiorówka				
Przedmiot zysunku	Schemat instalacji elektrycznej gniazd, oświetlenia			Skala	1:50
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Paweł Wieruch	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	POL/0066/PWOE/13	08.05.2019	
Sprawdzający:	inż. Wacław Mokwinski	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	POL/0028/PWOE/03	08.05.2019	