

## Łączy arkusz 1

### Arkusz 2

Zasilanie rozdzielni SSUW z rozdzielni energetycznej RE w systemie TN-C-S

Przepływomierz SW1

Przepływomierz SW2

Przepływomierz sieć

Przepływomierz pompy PP

Stacja dozująca SD

Lampa UV 0,8kW

YDYŻo 3x1,5mm2

YDYŻo 3x1,5mm2

YDYŻo 3x1,5mm2

YDYŻo 3x1,5mm2

YDYŻo 4x1,5mm2

YDYŻo 3x2,5mm2

Kable i przewody sterownicze

Sterowanie - Sterownik PLC, przekaźniki pośredniczące, przełączniki, lampki pracy/awarii itp...

Rozbudowa z przebudowa stacji uzdatniania wody w Słomiance				
Osobik	Dziśka nr 181/9			
Adres	Obręb 20/080/2, 2.0018 Słomianka, gm. Jasienówka			
Investor	Gmina Jasienówka, ul. Rynek 19-19-122 Jasienówka			
Przebudowa rysunku	Schemat jednokreskowy SSUW - arkusz 2		Skala	-
	Imię i nazwisko	Specjalność	N. uprawnień	Data
Projektant:	mgr inż. Paweł Marwicki	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	POL/0086/PWOE/13	06.05.2019
Sprawdzający:	inż. Włodzisław Młkowski	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	POL/0028/PWOE/03	06.05.2019
				Podpis
				Nr rys. <b>E-7.2</b>