

Zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postępowania na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka”.

W dniach 30.11.2020 r. i 01.12.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania jednego z potencjalnych Wykonawców:

„Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznych i zawodowych, robotę polegająca na: „Przebudowie technologii na stacji uzdatniania wody o wartości 1 300 000,00 zł brutto” ?”

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisem rozdz. V. SIWZ ust. 1 pkt 3 lit. a - Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę /przebudowę stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każda. W związku z powyższym Zamawiający uzna robotę budowlaną wskazaną przez Wykonawcę (przypominamy, że Wykonawca powinien wykazać co najmniej 2 roboty budowlane o wskazanym w SIWZ zakresie i wartości).**

„W projekcie budowlanym jest zapis, że przebudowa obudów studni głębinowych, powierzchni utwardzonych oraz ogrodzenia jest poza procedurą, natomiast przedmiar budowlany obejmuje ich wykonanie. Czy przebudowa obudów studni głębinowych, powierzchni utwardzonych oraz ogrodzenia wchodzi w zakres wykonania robót?”

Odpowiedź Zamawiającego: Zakres robót w całości jest objęty przedmiarem robót i dokumentacją techniczną. Stwierdzenie (zapis), że przebudowa obiektów studni głębinowych, powierzchni utwardzonych oraz ogrodzenia jest poza procedurą dotyczy tylko postępowania o udzieleniu decyzji o pozwoleniu na budowę. W/w zakres robót nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast jest w zakresie robót do wykonania.

„Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze zintegrowaną przepompownią ścieku oczyszczonego pracujące w technologii osadu czynnego. Urządzenie o wydajności takiej samej jak założono w projekcie 1,2 m³/d?”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści urządzenie ze zintegrowaną przepompownią ścieku oczyszczonego pracującą w technologii osadu czynnego, pod warunkiem zachowania wydajności jak założono w projekcie 1,20 m³/d oraz osiągnięcia parametrów ścieków oczyszczonych jakie są wymagane dla tego typu oczyszczalni.

WÓJT GMINY

Leszek Zawadzki