

### Zainteresowani wykonawcy

*Dotyczy postępowania na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka”.*

W dniu 04.12.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania jednego z potencjalnych Wykonawców:

*„Czy dla branży sanitarnej Zamawiający dopuszcza realizację prac montażowych, robót ziemnych i odbiorowych w oparciu o normę PN – EN1610 z 2015 r., natomiast w zakresie wskaźników zagęszczenia wykopów zgodnie z normą PN-S-02205?”*

**Odpowiedź Zamawiającego:** Przedmiotową inwestycję należy realizować zgodnie z opracowaną i przyjętą dokumentacją techniczną.

*„Proszę o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej budowy sieci wodociągowej o PZT z naniesionymi kanałami wraz z armaturą.”*

**Odpowiedź Zamawiającego:** Projekt Zagospodarowania Terenu jest częścią składową Projektu Budowlanego z trasą projektowanej sieci wodociągowej z uzbrojeniem (zasuwy liniowe i hydranty).

*„Proszę o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej budowy sieci wodociągowej o schematy węzłów sieci wodociągowej.”*

**Odpowiedź Zamawiającego:** Węzły hydrantowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*„Proszę o uzupełnienie dokumentacji „części sanitarnej” o brakujące profile podłużne układu instalacji doziemnych ( rur sieci wodociągowej DN110, DN140, DN160, DN225).”*

**Odpowiedź Zamawiającego:** Profile podłużne nie były rysowane tylko w sytuacjach tam, gdzie są bardzo krótkie odcinki (3-6 m) i na trasie nie występuje żadne uzbrojenie podziemne.

*„Proszę o zamieszczenie dokumentacji geologicznej dotyczącej inwestycji.”*

**Odpowiedź Zamawiającego:** Dla tej inwestycji nie były wykonane badania geologiczne. Projektant rozpoznał panujące warunki hydrogeologiczne.

WÓJT GMINY

*Leszek Zawadzki*