

### **Zainteresowani wykonawcy**

*Dotyczy postępowania na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka”.*

W dniu 10.12.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie jednego z potencjalnych Wykonawców:

*„W związku z przedmiotem zamówienia realizowanego zadania: "Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka" czy zamawiający dopuszcza możliwość zamiany w wykonaniu sieci z rur PCV na rury PE-RC?”*

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w wykonaniu sieci z rur PCV Ø 110 mm i Ø 90 mm na rury PE Ø 110 mm i Ø 90 mm – rury na ciśnienie 1,0 MPa.

**WÓJT GMINY**

*Leszek Zawadzki*