



Gmina Jasionówka
ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

Jasionówka, dn. 26.10.2021 r.

Or.271.8.2021

Zainteresowani wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne pn. „Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Gminie Jasionówka”

Pytania do postępowania (pisownia oryginalna):

1. Czy wymagane jest montaż kurtyny powietrznej?. Bark w przedmiarch . Jeżeli tak proszę o pdanie parametrów urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego

Kurtynę należy ująć w wycenie. Parametry kurtyny na rysunku w cz. Sanitarnej PW rys. nr IS6PW.

2. Jak ma wyposażone wnętrze szafy typu Komandor ?. Proszę o zamieszczenie rysunków.

Odpowiedź Zamawiającego

Wnętrze szafy typu Komandor – rysunek w załączeniu.

3. Jakie funkcje i parametry ma posiadać ekspres do kawy ?

Odpowiedź Zamawiającego

Ekspres spełniający wymogi co najmniej jak niżej wymienione:

Typ ekspresu - automatyczny

Ciśnienie - 15 barów

Moc - 1400 W

Rodzaj kawy - ziarnista

Młynek stalowy - żarnowy

Pojemność zbiornika na wodę - 1,2 litra

Pojemność zbiornika na kawę - 125 g

Sterowanie - elektroniczne

Wyświetlacz - LED z symbolami

Filtr - na wyposażeniu

Kolor - Srebrno-czarny, srebrny lub czarny

Regulacja wysokości dyszy - tak

Regulacja wysokości podstawki pod filiżankę - nie wymagana

Szybkie nagrzewanie - tak

Wymowany pojemnik na wodę - tak

Wskaźnik poziomu wody - tak

Zastosowane technologie - tryb oszczędzania energii, np. przycisk "0 Wat" itp.

Dostępne napoje - Espresso, Espresso Macchiato, Ristretto

Parzenie dwóch kaw jednocześnie - tak

Regulacja stopnia zmielenia kawy - tak

Regulacja ilości zaparzonej kawy - tak

Regulacja mocy kawy - tak

Regulacja temperatury kawy - tak

Higiena i czyszczenie ekspresu - automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, ustawienie twardości wody, wymowany blok zaparzący

Funkcje dodatkowe - parzenie wstępne

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) - Nie większy niż: 210 x 330 x 460 mm

Wyposażenie - pasek testowy (lub inne narzędzie) do badania twardości wody, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

Gwarancja - 24 m-ce

4. *Jakie parametry ma spełniać laptop ?*

Odpowiedź Zamawiającego

Laptop spełniający wymogi co najmniej jak niżej wymienione:

Processor - Intel Core i5-10310U lub szybszy (więcej pkt wg

<https://www.cpubenchmark.net/laptop.html>)

Pamięć RAM 8 GB DDR4 2666 MHZ lub szybsza

Dysk SSD M.2 PCIe 512 GB

Porty: HDMI pełnowymiarowe, audio – 1 szt., USB 3.0 – 2 szt., USB-C – 1 szt., port LAN

Ekran Matowy, LED, 15,6” lub więcej, rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) lub wyższa

Napęd DVD Super Multi DL

Karta sieciowa WiFi 802.11 ac (5 gen.),

bateria 41 Wh lub większa

klawiatura pełnowymiarowa qwerty polski programisty

kamera HD

Windows 10 Pro 64 bit PL

Waga nie więcej niż 2,0 kg (z baterią), do tego odpowiedni zasilacz sieciowy

Gwarancja 36 miesięcy (gwarancja producenta).

5. *Jaką długość ile ma mieć wieszak ścienny ?*

Odpowiedź Zamawiającego

Wieszak ścienny rysunek w załączeniu.

6. *Czy szafy aktowe i ubraniowe mają być metalowe , czy z płyty w okleinie drewnopodobnej ?.*

Odpowiedź Zamawiającego

Szafy aktowe i ubraniowe z płyty wiórowej – meblowej.

7. *Czy w łazienkach należy zamontować wentylatory? Brak w przedmiarach .Proszę określić w jakiej ilości, i a także epodać parametry urządzeń.*

Odpowiedź Zamawiającego

W łazienkach należy zamontować wentylatory wspomagające wentylację. Wentylatory uruchamiane z oświetleniem i opóźnionym wyłączeniem

8. *Czy zakres robót elektrycznych obejmuje tylko pomieszczenia parteru ?*

Odpowiedź Zamawiającego

Zakres elektryczny zgodny z projektem.

9. *Czy w kosztorysie ofertowym dot. Termomodernizacji w dziale „Stolarka” należy do wyceny przyjąć cenę okien , czy tylko cenę robocizny jak wynika to z pozycji KNR .*

Odpowiedź Zamawiającego

W kosztorysie należy przyjąć dostawę i montaż okien

10. *Czy zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (rysunki 3 szt.) dołączone do SWZ są prawidłowe i zawierają rzeczywiste ilości stolarki przewidzianej do wbudowania?. Rozbieżność między zestawieniami , a ilością stolarki wykazanej w rysunkach elewacji. Proszę o zamieszczenie prawidłowego zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.*

Odpowiedź Zamawiającego

Zestawienia stolarki są prawidłowe

11. Czy docieplenia gzymsów międzykondygnacyjnych i okapowych należy wykonać z wełny mineralnej, płyty styropianowej, czy też z gotowych profili styropianowych? Proszę podać grubość gzymsów.

Odpowiedź Zamawiającego

Docieplenia gzymsów wykonać z wełny mineralnej, uskoki gzymsów po 5 cm, wysokość gzymsu między kondygnacyjnego 44 cm.

12. W przedmiarach brak jest pozycji zbrojenia elementów. Gdzie i w jakiej ilości zgodnie z zestawieniem stali należy zastosować zbrojenie?

Odpowiedź Zamawiającego

Zbrojenie jest ujęte w pozycji 49 i 50 przedmiaru, zbrojenie należy wycenić w ilości zgodnej z rysunkami PW branża konstrukcyjna tak aby możliwa była realizacja zamierzenia inwestycyjnego objętego przetargiem.

13. Czy w budynku przewidziane jest instalacja klimatyzacji?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie przewiduje się montażu klimatyzacji, wentylator w pomieszczeniu węzła sanitarnego.

14. Proszę podać wyposażenie szafki hydrantowej.

Odpowiedź Zamawiającego

Szafka hydrantowa z węzłem płasko składanym o dł. 20 m z zaworem i prądnicą.

WÓJT GMINY

Leszek Zawadzki