


Białystok, dn. 23.02.2021 r.

RE6/RM6/MF/1638/2021



Gmina Jasionówka
ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek Or.6740.5.2021 z dnia 16.02.2021r Rejon Energetyczny Białystok Teren wyraża zgodę na wymianę opraw oświetlenia ulicznego na istniejącej podbudowie energetycznej będącej własnością PGE Dystrybucja S.A. pod następującymi warunkami:

1. Dokonać wymiany opraw oświetlenia ulicznego w ilości i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach istniejącej mocy.
2. Montażu opraw oświetlenia dokona firma posiadająca pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych w zakresie uprawnień i upoważnień do pracy na sieci elektroenergetycznej.
3. W przypadku przebudowy/ wyniesienia ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV układów sterownia oraz zmiany ich zasilania należy wystąpić z wnioskiem o przyłączenie do Wydziału Przyłączenia i Rozwoju RE6.
4. Przed wykonaniem prac związanych z wymianą opraw oświetleniowych należy uzgodnić projekt wykonawczy.
5. Całość prac związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego skojarzonych z liniami napowietrznymi nN należy przeprowadzić w technologii prac pod napięciem według obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok instrukcji.
6. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej będą wykonywane zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.
7. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi i bezpieczeństwa dopuszcza się za zgodą PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, wykonania prac przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami i instrukcjami. (max. czas wyłączenia dla odbiorców 4 godz.)
8. Za wyłączenie i dopuszczenie do pracy będzie pobierana opłata zgodnie z obowiązującą taryfą dla energii elektrycznej OSD.
9. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego powinien zgłosić się do Rejonu Energetycznego Białystok Teren (Posterunek Energetyczny Zacisze tel. 85 676 66 86) celem uzgodnienia szczegółów organizacyjno-

technicznych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót będzie zobowiązany do wdrożenia „Instrukcji prowadzenia prac pod napięciem na liniach napowietrznych do 1 kV” obowiązującą w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

10. W przypadku uszkodzeń w sieci nN spowodowanych przez Wykonawcę, będą one usuwane przez Spółkę na koszt Wykonawcy.
11. Po zakończeniu prac należy zgłosić urządzenia do odbioru technicznego w zakresie urządzeń przedlicznikowych.
12. Przed odbiorem dostarczyć dokumentację powykonawczą.
13. W przypadku podwieszenia urządzeń oświetlenia ulicznego na stanowiskach słupowych będących własnością PGE Dystrybucja S.A. należy przed wykonaniem zawrzeć stosowną umowę na korzystanie z infrastruktury energetycznej, którą przesyłamy w załączeniu.
14. Powyższe warunki ważne są dwa lata od daty wystawienia.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren
Wydział Materiału Sieciowego
Kierownik
Jarosław Krasnodębski

Załączniki :

1. Umowa udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego
2. Wykaz słupów elektroenergetycznych do podwieszenia opraw oświetleniowych.
3. Wykaz osób wyznaczonych do kontaktu.

Do wiadomości :

1. ko/RM6.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów.