



**RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Gmina Jasionówka
ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

Jasionówka, dn. 22.02.2023 r.

Or.271.3.2023

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 21.02.2023 r.
w postępowaniu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg”

I. Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do w/w przetargu:

Pytanie. 1 Dotyczy poz. 10 Części I - wykonanie drenażu francuskiego: w SST są podane wymagania odnośnie rur ceramicznych i z tworzyw sztucznych. W związku z tym, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur z tworzyw sztucznych w oplocie oraz prosimy o podanie średnicy rur drenarskich. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie tłuczni kamienno, jako materiału filtracyjnego, kamieniem płukanym 2/16mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury drenarskiej z tworzyw sztucznych - średnica 100mm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako zasypki filtracyjnej kamienia płukanego 2-16.

II. Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na pytania dotyczące ww. Zamówienia:

1. Zgodnie z DODATKOWYMI WYJAŚNIENIAMI TREŚCI SWZ działka nr 383 stanowiąca pas drogowy drogi powiatowej nr 1403B ul. Białostocka w m. Jasionówka w km 0+000 – 0+999 oraz działka nr 388/1 stanowiąca pas drogowy drogi powiatowej nr 1405B ul. Grodzieńska w m. Jasionówka w km 0+000 – 0+200 położone są na terenie części miejscowości Jasionówka wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr KL.WKZ- 5340/19/82/86 z dn. 23.VI.1986 r. pod nr rejestru A-492 i w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z uzyskanymi warunkami konserwatorskimi. Pragniemy zwrócić uwagę, że powyższy zapis wprowadzony przez Zamawiającego jest niezgodny z PZP. Zgodnie z art. 99 ust. 1 Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty co w powyższym przypadku nie ma miejsca. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić jedynie nadzór archeologiczny.

Odpowiedź:

Jak już wskazano w odpowiedzi na pytania z dnia 20.02.2023 r., Zamawiający wskazuje, że jeśli warunki postawione przez WUOZ będą generować dodatkowe koszty (np. konieczność

zatrudnienia archeologa, przeprowadzenia dodatkowych badań itp.), zostaną one poniesione przez Zamawiającego.

WÓJT GMINY

Leszek Zawadzki