



**RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

**Gmina Jasionówka
ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka**

Jasionówka, dn. 12.06.2024 r.

Or.271.9.2024

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 08.06.2024 r.
w postępowaniu pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Jasionówka wraz z zakupem
sprzętu”**

Pytania i odpowiedzi:

1. Prosimy o informację, czyją własnością jest drewno z wycinki drzew, jeżeli zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca jego odwozu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Drewno pozyskane w ramach wykonywania zadania tj. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401B Łękobudy – Milewskie - Andrzejów - dr. Woj. nr 671 na odcinku Łękobudy – Milewskie w km 0+000- 1+501 stanowić będzie własność Wykonawcy.

Drewno pozyskane podczas realizacji pozostałych poszczególnych zadań stanowić będzie własność Zamawiającego i do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostarczenie przedmiotowego drewna do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zlokalizowanego na terenie m. Jasionówka.

Dotyczy „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401 B Łękobudy - Milewskie - Andrzejów – dr. woj. 671 w km 0+000 - 1+501”

2. Do dokumentacji przetargowej Zamawiający załączył wykaz drzew do wycinki natomiast w kosztorysie brak jest pozycji dotyczącej przedmiotowych prac. Prosimy o wprowadzenie pozycji dotyczącej przedmiotowych prac.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający załącza poprawiony przedmiar uwzględniający wycinkę drzew.

Dotyczy „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 849 obręb Kalinówka Królewska”

3. Zgodnie z PZT przewidziane są zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm, natomiast kosztorys nie obejmuje wykonania tych prac. Wnosimy o uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedź Zamawiającego: Załączony do PFU przedmiar robót jest wyłącznie dokumentem pomocniczym. Składający ofertę Wykonawca ma zadanie sam określić rodzaj prac, który jest wymagany podczas projektowania oraz prowadzenia prac budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń zgodnie z zapisami PFU .

4. Zgodnie z PHU przewidziane jest wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa stabilizowanej cementem C1,5/2 gr. 25cm, natomiast w kosztorysie brak jest niniejszej warstwy. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego: Załączony do PFU przedmiar robót jest wyłącznie dokumentem pomocniczym. Składający ofertę Wykonawca ma zadanie sam określić rodzaj prac, który jest wymagany podczas projektowania oraz prowadzenia prac budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń zgodnie z zapisami PFU .

5. Zgodnie z poniższą pozycją przedmiaru

2.2	BCD D-02.03.01.14.04	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV z pozyskaniem i transportem urobku z ukołu lub/i dokopu na nasyp samochodami na odległość 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3		2 013,000
		Dotyczy warstwy odcinającej z piasku o CBR>20% gr. 15cm oraz uzupełnienia korpusu drogi 7*1220*0,15+2*1*0,3*1220	m3	2 013,000	

warstwa odcinająca ma mierz. gr. 15 cm , natomiast według PFU 20 cm. Prosimy o zlikwidowanie rozbieżności.

Odpowiedź Zamawiającego: Załączony do PFU przedmiar robót jest wyłącznie dokumentem pomocniczym. Składający ofertę Wykonawca ma zadanie sam określić rodzaj prac, który jest wymagany podczas projektowania oraz prowadzenia prac budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń zgodnie z zapisami PFU.

Dotyczy „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 876 obręb Kalinówka Królewska”

6. Zgodnie z poniższą pozycją przedmiaru

2.2	BCD D-02.03.01.14.04	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami na odległość 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Dotyczy warstwy odcinającej z piasku o CBR>20% oraz uzupełnienia korpusu drogi 8*1610*0,15	m3	
			m3	1 932,000

warstwa odcinająca ma mieć gr. 15 cm , natomiast według PFU 20 cm. Prosimy o zlikwidowanie rozbieżności.

Odpowiedź Zamawiającego: Załączony do PFU przedmiar robót jest wyłącznie dokumentem pomocniczym. Składający ofertę Wykonawca ma zadanie sam określić rodzaj prac, który jest wymagany podczas projektowania oraz prowadzenia prac budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń zgodnie z zapisami PFU.

7. Zgodnie z PHU przewidziane jest wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa stabilizowanej cementem C1,5/2 gr. 25cm, natomiast w kosztorysie brak jest niniejszej warstwy. Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź Zamawiającego: Załączony do PFU przedmiar robót jest wyłącznie dokumentem pomocniczym. Składający ofertę Wykonawca ma zadanie sam określić rodzaj prac, który jest wymagany podczas projektowania oraz prowadzenia prac budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń zgodnie z zapisami PFU.

WÓJT GMINY