



**RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

**Gmina Jasionówka
ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka**

Jasionówka, dn. 24.06.2024 r.

Or.271.9.2024

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 20.06.2024 r.
w postępowaniu pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Jasionówka wraz z zakupem
sprzętu”**

Pytania i odpowiedzi:

Dotyczy: Część I f) - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej zlokalizowanej na działkach ozn. Nr 378, 388/1 w obrębie Słomianka w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień.

1. W odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 21.06.2024 r. Zamawiający potwierdził, że należy wykonać nawierzchnię drogi o konstrukcji: w-wa odcinająca gr. 30 cm, podbudowa z kruszywa Cnr 25 cm, nawierzchnia żwirowa gr. 20 cm. Natomiast w PFU w pkt. 1.5 a) jako górna warstwa konstrukcji jest: „warstwa ścieralna z kruszywa łamanego C50/30 gr. 20 cm.” Proszę o wyjaśnienie czy górna warstwa nawierzchni ma być wykonana z kruszywa łamanego C50/30 gr. 20 cm, czy żwirowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż górna warstwa nawierzchni musi być wykonana z kruszywa łamanego C50/30 gr. 20 cm.

Z-CA WÓJTA GMINY