


DZIAŁ I: FUNDAMENTY
SCHEMAT FUNDAMENTÓW
1 : 100



UWAGI:

- PODŁOŻE W POZIOMIE POSADOWIENIA POWINNO BYĆ ODEBRANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
PARAMETRY GRUNTU PRZYJĘTO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI Z BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I OPINII GEOTECHNICZNEJ Z ROZPOZNANIA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH TERENU. OPINIA I BADANIA GEOTECHNICZNE ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ FIRMĘ IN-GEO GEOLOGIA I GÓRNICTWO KATARZYNA GOŁĄB. DATA WYKONANIA BADAŃ: LUTY 2024r. WEDŁUG POWYŻSZYCH WYSTĘPUJE:
 - w punkcie nr 1 grunt nienośny o miąższości do 1,25m. Poniżej występuje pył w stanie twardoplastycznym,
 - w punkcie nr 2 grunt nienośny o miąższości do 4,40m. Poniżej występuje glina w stanie twardoplastycznym,
 - w punkcie nr 3 grunt nienośny o miąższości do 2,00m. Poniżej występuje piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym,
 - w punkcie nr 4 grunt nienośny o miąższości do 1,90m. Poniżej występuje glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym.GRUNT NIENOŚNY NALEŻY WYMIENIĆ NA DAJĄCY SIĘ ZAGĘŚCIĆ DO $I_s \geq 0,98$ (POSPÓŁKA/PIASEK). PIERWSZĄ WARSTWĘ NA PODŁOŻU NOŚNYM WYKONAĆ Z KRUSZYWA 8-16mm O MIĄŻSZOŚCI MIN. 40cm.

UWAGI:

- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
- BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
- POWIERZCHNIE BETONOWANE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM ZABEZPIECZYĆ PRZEZ PODWÓJNE SMAROWANIE NP. DYSPERBITEM.
- WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ NA BETONIE PODKŁADOWYM C8/10.
- W TRAKCIE BETONOWANIA OSADZIĆ ZBROJENIE STARTOWE RDZENI.
- WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ WYSOKOŚCI 40cm.
- WSZYSTKIE FUNDAMENTY POSADOWIĆ W POZIOMIE MIN. -1,20m PONIŻEJ POZIOMU TERENU.
- ZBROJENIE SŁUPÓW 4#12 (A-IIIN), STRZEMIE #6 CO 20cm(A-0).
- WSZYSTKIE ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BŁOCKÓW BETONOWYCH NALEŻY ZAKOŃCZYĆ WIEŃCEM ŻELBETOWYM.
- ZBROJENIE STOPY SIATKA #10 CO 20cm UŁOŻONA NA DOLNEJ POWIERZCHNI

BETON: C20/25
STAL: A-III N
A-0 /SIOS-b/ - ZBROJENIE ROZDZIELCZE

Inwestycja:
**Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jasionówce wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem terenu
działka nr ew. 142/8, Jasionówka,
obręb ew. 0006 Jasionówka,
jedn. ewid. 200802_2 Jasionówka**

Inwestor:
**Gmina Jasionówka
ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka**

Jednostka projektowa:
Praszyński Architektura
Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania:
Projekt budowlany

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Rysunek:
**DZIAŁ I: FUNDAMENTY
SCHEMAT FUNDAMENTÓW**

Branża		
Konstrukcja:	Nr upraw.:	Podpis:
mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08	
Opracowanie:		
mgr inż. Paweł Trzeciak		
Sprawdzający:		
mgr inż. Tomasz Kamiński	PDL/0071/PWOK/08	

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadzrędnym,
wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:
PT-18/2023	1:100	15.04.2024	I-1