

Podstawowe informacje:			
Nazwa projektu:		Ochotnicza Straż Pożarna	
Adres:		Jasionówka	
Miejscowość:		gm. Jasionówka	
Projektant:			
Data obliczeń:		Piątek 14 Czerwca 2024 10:05	
Informacje o typach rur:			
Typ A:	PN74244	Typ B:	ULTRALINE PERTAL2
Typ C:	STEEL	Typ D:	PP PPR SDR6
Typ E:	PP STABIAL PPR	Typ F:	ULTRALINE PERTAL2
Typ G:	BLUEPERT	Typ H:	
Typ I:		Typ J:	
Typ K:		Typ L:	
Typ M:		Typ N:	
Typ O:		Typ P:	
Symbol źródła wody H2O:		ŹRÓDŁO ZIMNEJ WODY	
Typ źródła:		Źródło zimnej wody	
Rodzaj budynku:		Hotel	
		Zimna	Ciepła    Cyrkul.
Temperatury wody, []:		5,0	
Ciśnienie dyspozycyjne, []:		25,51	
Ciśnienie hydrostatyczne, []:		4,47	
Suma normatywnych wypływów, []:		4,73	
Obliczeniowy przepływ, []:		2,50	
Liczba wymian wody cyrkul.,[]:			
Odbiornik krytyczny:		/	
Ciśnienie przed odbior. Kryt., []:		20,00	
Długość gałęzi krytycznej, []:		21,74	
Opór gałęzi do odbiornika kryt.[]:		4,66	